



PÔDORYS




REZ A-A



POZNÁMKA:

VSTUPNÝ OTVOR 600x600 NESMIE ZASAHOVAŤ DO OBRYSOV REBRÍKA
 ZMENY TECHNICKÉHO RIEŠENIA JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
 DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE
 ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ PREFABRIKOVANÚ VODOMERNÚ ŠACHTU, PRI DODRŽANÍ
 NAVRHOVANÝCH MINIMÁLNYCH VNÚTORNÝCH ROZMEROV A VYSTROJENIA


REZ B-B



LEGENDA:

- 1 - DEBNIACE TVÁRNICE DT 150 + VÝPLŇ BETÓN C 16/20 + HORIZONTÁLNA VÝSTUŽ V KAŽDOM RADE 2 x R6 + VERTIKÁLNA VÝSTUŽ KAŽDÝCH 500 mm 1 x R10
- 2 - ZÁKLADOVÝ PÁS - BETÓN C 12/15 (alternatívne základová doska hr. 150 betón C12/15+KARI sieť 100/100/6)
- 3 - STROPNÁ DOSKA - BETÓN C 16/20 + dole KARI SIEŤ 100/100/8 , krytie 25 mm
- 4 - TEPELNÁ IZOLÁCIA - STYRODUR hr. 50 mm
- 5 - BET. POTER hr. 50 mm - BETÓN C 16/20 + KARI SIEŤ 150/150/6
- 6 - OCEĽOVÝ REBRÍK UKOTVENÝ DO STENY ŠACHTY /1 x ZÁKLADNÝ NÁTER + 2 x VRCHNÝ NÁTER/ OSOVÁ VZDIALENOSŤ STÚPADIEL - 330 mm
- 7 - OCEĽOVÝ POKLOP hr. 5 mm POZINKOVANÝ, S OTOČNÝM ZÁVESOM UKOTVENÝ DO BET. POTERU, ZATEPLENÝ
- 8 - POTRUBIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY - LDPE 32x4,4 mm
- 9 - PRÍVOD VODY DO RODINNÉHO DOMU - LDPE 32x4,4 mm

ZMENA IX/2014

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Marián Budovič	 Ing. Marián Budovič komplexné projektové a inžinierske služby Trnovec 33, 908 51 Holíč, IČO 40479595 Kancelária: Potočná 16, Skalica tel.: 0905/973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com
VYPRACOVAL	Ing. Marián Budovič	
KRAJ: TRNAVA	OKRES: SENICA	
OBJEDNÁVATEĽ : Obec Smolinské		
Akcia:	SMOLINSKÉ IBV PRI ŠKOLE VODOVOD	
	FORMÁT A4	2
	DÁTUM	IX / 2014
	STUPEŇ	DSP
	ZÁK.ČÍSLO	33-2014
Príloha:	MIERKA :	PRÍLOHA
	1/25	E.07

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné podľa § 24, odst. 3 zákona 618/2003