

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zniženie maximálnej rezervovanej kapacity z 3x30 A na 3x25 A.

Vybavuje: Juraj Rampáček, Západoslovenská distribučná, a.s., Regionálna správa energetických zariadení Západ.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk

57481031549 Zmluva_Pri CIS SK_1-7

2. Deliace miesto:

Poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini na podpernom bode vzdušného vedenia č. 16, oproti č.d. 129 ul. Hlavná, Smolinské.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí :

- výmenu hlavného ističa pred elektromerom za nový s $I_n = 25$ A, trojfázový, s charakteristikou B, pre vedenie,
- umiestnenie hlavného ističa tak, aby bol zaplombovateľný.

Umiestnenie elektromerového rozvádzca zostáva bez zmeny.

Žiadateľ zašle Prevádzkovateľovi:

- 1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od hlavného domového vedenia až po elektromerový rozvádzac.

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie bytového domu, pri ktorej je potrebné odplobovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999. Žiadateľ je povinný dodržiavať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.